

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 27 «Жемчужинка»

Согласовано
На заседании профгруппы
Протокол № 1
От « 18 » 01 2021 г

Утверждено
приказом заведующего
№ 15а от 18.01.2021
заведующий М.А. Федосеева А.Е.Федосеева



ИНСТРУКЦИЯ

О порядке действия по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации при пожаре

ИОТ - 055 – 2021

Общие положения.

Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения (далее ДОО), нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы, в частности спортивных залов, раздевалок, инструкторских (тренерских) и инвентарных помещений, а также оборудования, имеющегося в них, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января 2021 года;
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 22 декабря 2020г;
- Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010 г;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018г.

1.3. Настоящая *инструкция о порядке действия по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре* является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОО работников.

1.4. Все сотрудники детского сада должны под подпись ознакомиться с инструкцией о порядке действия по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре, знать свои обязанности и порядок действий при пожаре и эвакуации.

1.5. В случае возникновения пожара, действия сотрудников дошкольного образовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц должны прежде всего быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их эвакуацию и спасение.

1.6. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре директору ДОО и заместителю директора по безопасности, а также сообщить о пожаре по телефону 112, при этом сообщить диспетчеру:

свою фамилию и имя; адрес детского сада; № телефона; кратко описать, где загорание или что горит; сколько людей находится в МДОУ. не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

1.7. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены.

1.8. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

2. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в ДОУ.

- 2.1. Ответственным за пожарную безопасность в дошкольном образовательном учреждении назначена Костюткина Ю.М.
 - 2.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник детского сада Родионова Ю.М.
 - 2.3. Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию детей воспитатели и младшие воспитатели.
 - 2.4. Ответственный за оповещение сотрудников Живухина Е.В. зам.по ВМР
 - 2.5. Ответственный за оповещение ГОЧС, Комитет образования Федосеева А.Е.
 - 2.6. Ответственный за обесточивание электроприборов на пищеблоке Гордеева Т.С., Муциева Я.А., Сперцяян Л.О.
 - 2.7. Ответственный за обесточивание электроприборов в прачечной Королева Е.В., Загузова Г.Н.
 - 2.8. Ответственные за эвакуацию детей из бассейна Лифанова Ю.С., Родионова Ю.И., Муциева А.В.
 - 2.9. Ответственные за эвакуацию детей из музыкального зала Решетина С.И., Пунегова Н.Н.
 - 2.10. Ответственные за эвакуацию детей из спортивного зала Ушакова Н.В., Родионова Е.Н.
 - 2.11. В ночное время охранник незамедлительно сообщает об угрозе пожара по телефону администрации ДОУ:
Заведующий Федосеева А.Е. 977-280-09
Зам. по АХР Костюткина Ю.М. 901-905-63-88
Зам.по ВМР Живухина Е.В. 925-071-19-94
Зам.по безопасности Рогова Т.В. 926-840-65-10
- 2.5. Телефоны по которым необходимо срочно сообщить о случившемся:
8495-516-88-17 – Председатель Комитета образования
8495-516-01-12; 8495-616-87-24 – специалисты по дошкольному воспитанию
8495-516-89-88 – Комитет по ЧС
8495-516-09-03 – дежурный по городу
8-495-519-35-02- Костинский отдел полиции
112- служба спасения

3. Во время эвакуации все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:

знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- 3.1. Во время эвакуации перед закрытием помещения сотрудникам пищеблока (кухни) проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.
- 3.2. Сотрудники прачечной и гладильной во время эвакуации перед закрытием прачечной проверить, отключено ли все оборудование, покидая рабочее место, нельзя оставлять включенным оборудование.
- 3.3. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе: проверить отключение всех электрических приборов, установленных в помещении от электросети и аккумуляторов;
- 3.4. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.
- 3.5. Директор или дежурный администратор ДОУ должен:

- проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
- доложить в пожарную часть о возникновении пожара;
- оповестить всех сотрудников детского сада о пожаре.

3.6. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала детского сада в соответствии с планом эвакуации – ответственный дежурный по зданию. Воспитатели и помощники воспитателей должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать воспитанников ДОО согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Журнал учета посещаемости детей и воду на случай чрезвычайной ситуации.

3.7. Воспитателям следует осуществить переключку детей по спискам и отчитаться о ее результатах ответственному сотруднику детского сада по эвакуации – заместителю директора по безопасности.

3.8. Необходимо отключить электроэнергию, остановить систему вентиляции – заместитель директора по АХР (или завхоз).

3.9. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников детского сада, не участвующих в ликвидации пожара.

3.10. Организация работ, направленных на спасение ценного имущества (документы) – ответственный директор.

3.11. Звону пожаротушения следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады.

3.12. Дежурный администратор при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы по телефону 112.

3.13. Одновременно с ликвидацией пожара заместители директора по безопасности и по АХР должны организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения.

3.14. Обязанности директора ДОО при пожаре:

распоряжается о прекращении любой деятельности в детском саду, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;
до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала детского сада по эвакуации детей и ликвидации пожара; контролирует, все ли воспитанники и персонал детского сада эвакуированы за пределы опасной зоны;

в случае если не все воспитанники и персонал детского сада смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организывает спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства; обеспечивает строгое соблюдение техники безопасности персоналом детского сада, принимающим участие в спасательных работах; организывает встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию ДОО, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;

по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях дошкольного образовательного учреждения, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

3.15. Обязанности заместителя директора по безопасности при пожаре:

обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения,

необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых и сильнодействующих веществ.

3.16. Обязанности медицинской сестры МДОУ при пожаре и эвакуации:

берет с собой заранее подготовленную на случай пожара медицинскую аптечку для оказания первой медицинской помощи;

следит за состоянием воспитанников и персонала детского сада, в случае необходимости оказывает первую неотложную медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи; после эвакуации воспитанников вместе с воспитателями находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием.

3.17. Обязанности воспитателей ДОУ при пожаре и эвакуации:

подготовить детей к эвакуации:

прекратить занятия, игры, прием пищи; с учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;

исключить условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из детского сада;

эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди группы, второй - замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;

при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;

при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;

при эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали;

дети группами размещаются на эвакуационной площадке возле центральных ворот;

после эвакуации уводит воспитанников в безопасное место, сверяет всех детей по списку, все ли на месте; если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре детского сада и вызовите скорую помощь; доложить директору ДОУ о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

3.18. Обязанности младшего воспитателя при пожаре и эвакуации детей:

помогает воспитателю одевать детей; если обстановка и время не позволяют одеть детей, собирает из шкафчиков детские вещи и выносит вслед за детьми;

сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации.

4. Отключение электроэнергии в детском саду при пожаре.

4.1. Отключение электроэнергии в помещениях дошкольного образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по АХР.

4.2. Отключать электроэнергию в помещениях детского сада следует только по указанию директора ДОУ, заместителя директора по безопасности или руководителя тушения пожара.

4.3. Общее обесточивание детского сада производится из электрощитовой.

*ответственной за пожарную безопасность
Костюченко Ю. Серг.
ознакомлена: [подпись]*